

Assens Vandværk
Fasanvej 37, Assens
9550 Mariager
Att.: Lars Jensen

Rapportnr.: AR-25-CG-25086526-01
Batchnr.: EUDKVE-25086526
Kundenr.: CA0004028
Modt. dato: 30.09.2025
Valideringskode: C22B5CD3D9

Analyserapport

Prøvested: Assens Vandværk - Hasselvej 2, taphane - 78646 - / 4719002795
Udtagningsadresse: Hasselvej 2, 9550 Mariager
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 30.09.2025 kl. 10:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S N2F2
Analyseperiode: 30.09.2025 - 03.10.2025

Prøvemærke:		bryggers					
Lab prøvenr:	835-2025-81557079	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Farvetal, Pt	< 1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Turbiditet	0.39	FNU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016.	A 15
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25°
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	B 0.25°
Intestinale Enterokokker	< 1	CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	B 0.11°
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	B 0.15°
Metaller							
Jern (Fe)	0.081	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	A 20
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)	
pH	7.8	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	
Vandtemperatur	13.1	°C				DS/EN ISO 19458:2006	
Ledningsevne ved 20°C	550	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)
B: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Mariagerfjord Kommune, Kopimodtager drikkevand, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Assens Vandværk
Fasanvej 37, Assens
9550 Mariager
Att.: Lars Jensen
Rapportnr.: AR-25-CG-25086526-01
Batchnr.: EUDKVE-25086526
Kundenr.: CA0004028
Modt. dato: 30.09.2025
Valideringskode: C22B5CD3D9

Analysereport

Prøvested: Assens Vandværk - Hasselvej 2, taphane - 78646 - / 4719002795
Udtagningsadresse: Hasselvej 2, 9550 Mariager
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 30.09.2025 kl. 10:20
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S N2F2
Analyseperiode: 30.09.2025 - 03.10.2025

Prøvemærke: bryggers

Lab prøvenr:	835-2025- 81557079	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

03.10.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end

#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.